

VEILIGHEIDSINSTRUCTIE: BETREDEN BESLOTEN RUIMTEN

(Print dit uit en lamineer het voor gebruik bij de ingang)

1. TOEGANGSCHECK (VOORAF)

Werkvergunning: Is de vergunning volledig ingevuld, ondertekend en zichtbaar aanwezig?

- Isolatie (LOTO): Zijn alle leidingen/machines fysiek geblokkeerd en stroomloos?
- Gasmeting: Is de actuele meting (O₂, LEL, Giftig) uitgevoerd door een bevoegd persoon?
- Ventilatie: Is de geforceerde ventilatie actief en is de luchtaanvoer gegarandeerd?
- PBM: Zijn de juiste middelen aanwezig (bijv. harnas, reddingslijn, ademlucht)?
- Communicatie: Is er een geteste portofoonverbinding met de buitenwacht?

2. TAKEN BUITENWACHT

- Post: De buitenwacht verlaat nooit de post.
- Toegangsbeheer: Houd een sluitende lijst bij van personen in de ruimte.
- Controle: Monitor continu de gasmeterwaarden en de status van de betreders.
- Vrije toegang: Houd de ingang (mangat/opening) te allen tijde vrij van obstakels voor een snelle redding.

3. NOODPROCEDURE (BIJ ALARM)

- ALARM = DIRECT STOPPEN & EVACUEREN
- MELDEN: Geef direct het alarm door via het afgesproken communicatiekanaal: "ALARM, [Ruimte/Locatie], [Type Alarm]".
- ALARMEREN: Schakel direct de hulpdiensten (BND/112) in.
- RESCUE (Gouden regel):
- GA NOOIT NAAR BINNEN zonder onafhankelijke ademlucht en back-up.

Initieer de redding (bijv. gebruik de lier/driepoot) alleen vanaf de buitenkant.

Laat de redding door een ruimte over aan gespecialiseerde hulpverleners met ademlucht.

GEEN METER? GEEN VERGUNNING? GEEN BUITENWACHT? = GEEN TOEGANG.

Ruimte voor noodcontacten:

Bedrijfsnooddienst / Noodnummer: _____
Locatie/Ruimtenummer: _____
Datum / Shift: _____